

EMPRESA	ID DESARROLLO INDUSTRIAL
DIRECCIÓN	Ctra. N-IV Madrid-Cádiz km 552,6 41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
Nº CERTIFICADO	9982

MUESTRA ENSAYADA

Herraje para ventana de aluminio oscilobatiente de una hoja de referencia:

SISTEMA OS-100

ENSAYO REALIZADO Y RESULTADO

Ensayo de durabilidad, según prEN 13126-8:2002 «*Herrajes para la edificación. Herrajes para ventanas y balconeras. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 8: dispositivos oscilo-batientes y batientes-oscilantes*»

- Modo oscilante: **15.000 ciclos**
- Modo batiente: **5.000 ciclos**

RESULTADO: SATISFACTORIO

Por ultimo, se realizaron 10.000 ciclos adicionales en modo batiente, tras los cuales el herraje seguía funcionando correctamente.

FECHA 24 de febrero de 2004

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción



Fdo: Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción